



Державне агентство водних ресурсів України
Сумське обласне управління водних ресурсів

вул. Герасима Кондратьєва, 27, м. Суми, 40000, тел./факс (0542)77-01-96, код ЄДРПОУ 14002899
www.vodhoz.sumy.ua, e-mail: sumyoblvodresurs@ukr.net

05.07.2017 № 778

На № _____ від _____

**Кризовому Центру
Держводагентства**

**Т.в.о. начальника
Дніпровського БУВР
Букрєєву Ю.В.**

Про обстановку за місяць

**Інформація
про гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку
в Сумській області у червні 2017 року**

Гідрометеорологічна обстановка	
Гідрометеорологічна обстановка протягом місяця	Червень на території Сумської області відрізнявся досить мінливою погодою з загальним температурним режимом, нижчим за середні багаторічні показники для цього періоду року. На початку місяця переважала сонячна погода з температурами повітря 16° - 18° тепла вночі та 25° - 28° тепла вдень. 14 червня пройшли опади у вигляді дощів, після чого протягом 15-16 червня відбувалось зниження добових температур повітря до 09° - 11° тепла вночі та 18° - 20° тепла вдень. Встановилась хмарна або мінливо хмарна погода без опадів. В окремі дні проходили опади у вигляді дощів різної інтенсивності. Лише в другій половині місяця встановилась сонячна або мінливо хмарна погода з температурами повітря 17° - 19° тепла вночі та до 24° - 28° тепла вдень. З 22 травня температури знову знизились до 11° - 13° тепла вночі та 20° - 23° тепла вдень. На початку третьої декади відбувалось підвищення температур до 17° - 19° тепла вночі та 25° - 28° тепла вдень. В окремі дні проходили опади у вигляді дощів різної інтенсивності. З 28 червня встановилась сонячна погода, температури повітря підвищились до 17° - 19° тепла вночі та 25° - 28° тепла вдень. Подібні умови зберігались до кінця місяця, і з 30 червня встановилась хмарна погода. Протягом звітнього періоду представниками лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сумської ГГМП відібрано та проаналізовано 5 проб води з 1 відкритої поверхневої водойми.

	В створах р. Псел в червні якість води майже не змінилась всі показники знаходились в межах ГДК. Кисневий режим річки в створах задовільний, вміст розчиненого кисню знаходився в межах 5,3-7,0 мгО ₂ /дм ³ . Чітко відслідковується вплив міста на якість води. Так в річці збільшуються показники БСК-5, ХСК, амонію, нітритів, нітратів, фосфатів, марганцю, фторидів від с. Миропілля до с. Старе Село та зменшуються до середньорічних значень біля с. Камінне. Це може бути пов'язано з комплексом факторів, які впливають на якісний стан річки (скид з очисних КП «Міськводоканал» м. Суми, холодна погода, яка трималась в першій половині червня, та значні опади).
Робота насосних станцій	Всі насосні станції на території Сумської області на даний час законсервовані.
Режим роботи водосховищ	Рівні води майже у всіх водосховищах на території Сумської області протягом травня суттєво не змінювались. Руслові водосховища при малих ГЕС на р. Псел підтримувались на позначках НПР. Дані про рівні води у руслових водосховищах на Пслі та Ворсклі, а також у водосховищах, що перебувають у користуванні Сумського облводресурсів, станом на 01.07.2017 р. наведені нижче. Низівське (НПР – 123,00) – 123,30 Маловорожбівське (НПР – 118,75) – 118,72 Михайлівське (НПР – 111,40) – 111,35 Бобровське (НПР – 107,30) – 107,10 Куземинське (НПР – 99,00) – 98,80 Карабутівське (НПР – 145,50) – 144,78 Каліщанське (НПР – 152,00) – 152,18 Бувалинське (НПР – 155,0) – 152,85 Гвинтове (НПР – 135,50) – 135,35 Боромлянське (НПР – 148,00) – 148,10
Режим роботи каналів та ГТС	Підрозділи Сумського облводресурсів подають воду споживачам лише для зволоження сільгоспугідь на протязі вегетаційного періоду. На протязі червня системи працювали в режимі роботи в літній період
Пропуск повені і паводків у період їх проходження	
Підготовка до повені	–
Режим пропуску повені/паводка	–

Загальні дані по основних річках області

Область	Річка-пункт	Рівень, м БС	Відмітка виходу води на заплаву, м БС	Витрати м ³ /с		
				Фактичні	Мінімальні	Максимальні
Сумська	Івотка, с. Івот	–	129,34	–	–	–
	Сейм, с. Мути	–	126,21	–	–	–

	Клевень, с. Стара Шарпівка	—	129,98	—	—	—
	Сула, м. Ромни	—	114,37	—	—	—
	Ворскла, с. Чернеччина	—	105,69	—	—	—

**Заступник начальника
Сумського облводресурсів**

О.В. Вакарчук